

Fra: Fakse Ladeplads Vandværk <flvand@newmail.dk>
Sendt: 13. juli 2023 10:57
Til: 'Bjarne Dickow' <formand@dalby-rodevandvaerk.dk>
Emne: Forslag til kommende forårs- og efterårsmøder i vandrådet

Hej Bjarne

Et par fra bestyrelsen i Rønnede vandværk var for nogle ger siden forbi hos os for at se vores nye solcelleanlæg. Udover at snakke om solceller faldt snakken også på diverse andre vandværksemner. Efterfølgende kom jeg til at tænke på om en lignende diskussion /udveksling af erfaringer ikke kunne være givtig i vandrådsregi? I stedet for oplæg fra ekstern foredragsholder hver gang. Det kunne for eksempel være om emnet stophaner:

- Hvordan forholder vandværkerne sig til ejendomme hvor stophanen sidder indenfor skel og dermed er ejers ansvar, ifald den ikke fungerer/VVS'er ikke vil dreje på den? Hvis ejendommen for eksempel skal have foretaget arbejde på jordledning/installation efter måler. Lukker vandværket så for ledning i vejen mens arbejdet foretages og der gøres ikke videre ved nævnte stophane? (hos os er holdningen at der skal lukkes på ejendommens egen stophane. Ved forbruger ikke hvor stophane er skal han finde den. Virker den ikke/VVS'er ikke vil dreje på den, bliver der ikke lukket fra vandværkets side. Der kan lukkes på ledning i vej hvis ejer skal have skiftet stophanen. Eller alternativt forbruger sætter brønd som erstatning for stophane. Brønd leverer i disse tilfælde af vandværket uden beregning. Og der kan først lukkes for ledning i vej når der er gravet ned til ledning/gl. stophane. Det samme ved brud på jordledning. Der kan lukkes for ledning i vej med henblik på at skifte stophane/sætte målerbrønd. Når dette er gjort kan forbruger reparere bruddet.
- Hvad med stophaner på ejendomsniveau der står uden for skel i vej. Det er jf. regulativet vandværkets ansvar. Men hvem skal betjene/dreje på dem hvis ejer skal have lavet arbejder på egen installation/installation?? Vandværket eller forbruger?? Forbruger kan jo have mange arbejder på bedding i løbet af en år så vandværkets skal troppe op flere gange årligt. Kan de kræve at der troppes op eftermiddage/aftener/weekender hvis det er der det passer forbruger at der skal foretages arbejder??
- Hvad med stophaner der er under fliser? Begravet i højbede, under skure/udhuse mv. ?? Eller hvor hverken forbruger eller vandværk ved hvor stophane befinder sig?? I ældre ejendomme kan der jo i princippet godt være tilfælde hvor der ikke er en stophane. Men i parcelhuse er der jo i 99,99 % af tilfældene.....

En diskussion/meningsudveksling af ovenstående og andre emner tror jeg vil være nyttig for alle. Nogle har måske fundet de vise sten eller opfundet den dybe tallerken og så er det jo med at dele ud af sine erfaringer.

I indkaldelser til møder kan evt. emner/problematikker jo nævnes i kort form så de enkelte deltagere ved hvad de skal have "forberedt" sig på.....

Eller at der lægges op til at der kan mødes på tværs vandværker imellem og diskutere/udveksle erfaringer hvis man har lyst. For eksempel 4 gange årligt på skift hos vandværkerne. En slags kaffeklub 😊

Med venlig hilsen

Thomas Wolsing, kasserer
Fakse Ladeplads Vandværk
Vråmosevej 3
4654 Faxe Ladeplads

Tlf.: 5671 6152 – www.flvand.dk